



**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) № 11-1-137-2016
(регистрационный номер)

На право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств
(перечень и технические характеристики смотреть на оборотной стороне)
для поднадзорных объектов

(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении
деятельности в области промышленной безопасности)

Выдано Совместному обществу с ограниченной ответственностью
«Белполимергаз»

(наименование и место нахождения юридического лица)

Республика Беларусь, 247120, Гомельская область, г. Ветка,
ул. Октябрьская, 143

или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и адрес его места жительства (места пребывания)

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации
от 28.05.2012 № ГМ 060509, в ЕГР за № 490985796, выданное Гомельским
областным исполнительным комитетом

Разрешение (свидетельство) выдано (продлено) 22 августа 2016 г.

Разрешение (свидетельство) действительно по 21 августа 2021 г.

Первый заместитель
начальника Департамента

(должность руководителя органа,
выдающего разрешение (свидетельство))

(подпись)
М.П.

С.А.Захаревич
(инициалы, фамилия)

Выдано взамен ранее выданного разрешения _____

(номер,

дата выдачи, срок действия)

(должность руководителя органа,

выдающего
(свидетельство)

разрешение

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

№ **0002413**

Перечень и технические характеристики:

Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры, *	Примечание
Газопровод-ввод	ВГД 20×3,0	ПЭ100 ГАЗ SDR11 20×3.0 ТУ ВУ 490985796.003-2016	Давление до 0,6 МПа	-
Газопровод-ввод	ВГД 32×3,0	ПЭ100 ГАЗ SDR11 32×3.0 ТУ ВУ 490985796.003-2016	Давление до 0,6 МПа	-

* Газопроводы-вводы, выполненные с применением труб металлических по ГОСТ 3262, предназначены для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении газа до 0,005 МПа.

Первый заместитель
начальника Департамента
(должность руководителя органа,
выдающего разрешение (свидетельство))



С.А.Захаревич
(инициалы, фамилия)