



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-067-2015

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических устройств (перечень и технические характеристики смотреть на оборотной стороне), поднадзорных Госпромнадзору

Выдано фирме «NTG Plastik San. Ve Tic. A. S.»
Turkey, İstanbul, 34906 Pendik, Kurtköy Sanayi Mah. Akçiçek Sk. No. 18

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22.03.2012 за № 2060 зарегистрировано в Торгово-регистрационной палате г. Akyazı

Разрешение выдано от « 23 » марта 201 5 г.

Разрешение действительно по « 22 » марта 202 0 г.

Начальник Департамента



А.Н.Кудряшов

№ 0000851

**Перечень и технические характеристики соединительных деталей из
полиэтилена PE 100, SDR 17, SDR11 диаметром от 20 до 315 мм
для строительства газопроводов из полиэтиленовых труб:**

№	Наименование	Марка ПЭ	Диаметр, мм	SDR	Р раб., МПа
1	Отвод 90° литой	ПЭ 100	20 – 315	11	0,6
2	Отвод 90° литой	ПЭ 100	63 – 315	17	0,3
3	Отвод 45° литой	ПЭ 100	20 – 315	11	0,6
4	Отвод 45° литой	ПЭ 100	63 – 315	17	0,3
5	Тройник литой равносторонний	ПЭ 100	20 – 315	11	0,6
6	Тройник литой равносторонний	ПЭ 100	63 – 315	17	0,3
7	Тройник литой редукционный	ПЭ 100	50-25/315-250	11	0,6
8	Тройник литой редукционный	ПЭ 100	75-63/315-250	17	0,3
9	Переход литой	ПЭ 100	25-20/315	11	0,6
10	Переход литой	ПЭ 100	75-63/315	17	0,3
11	Заглушка литая	ПЭ 100	20 – 315	11	0,6
12	Заглушка литая	ПЭ 100	63 – 315	17	0,3
13	Втулка под фланец литая	ПЭ 100	20 – 315	11	0,6
14	Втулка под фланец литая	ПЭ 100	63 – 315	17	0,3
15	Втулка под фланец укороченная литая	ПЭ 100	200 – 315	11	0,6
16	Втулка под фланец укороченная литая	ПЭ 100	200 – 315	17	0,3
17	Фланец с ПП покрытием	ПЭ 100	20 – 315	–	PN16
18	Фланец с ПП покрытием	ПЭ 100	200 – 315	–	PN10
19	Переход пэ-сталь	ПЭ 100	25 – 315	11	0,6
20	Муфта электросварная литая	ПЭ 100	20 – 315	11	0,6
21	Отвод электросварной 90° литой	ПЭ 100	20 – 180	11	0,6
22	Отвод электросварной 45° литой	ПЭ 100	32 – 180	11	0,6
23	Тройник электросварной литой	ПЭ 100	20 – 180	11	0,6
24	Тройник редукционный электросварной литой	ПЭ 100	50 – 40/180 – 125	11	0,6
25	Переход электросварной литой	ПЭ 100	25 – 20/180 – 125	11	0,6
26	Заглушка электросварная (комплект)	ПЭ 100	20 – 315	11	0,6
27	Седелка электросварная	ПЭ 100	40 – 315	11	0,6

Начальник Департамента



А.Н.Кудряшов